

**Объем и периодичность проведения
технического обслуживания систем видеонаблюдения**

Перечень работ, входящих в ПТО	Периодичность проведения ПТО
<p>Проверка работоспособности, состояния монтажа, крепления и внешнего вида оборудования системы СВН: видеомониторов, видеорегистраторов, серверов, плат видеозахвата, видеокоммутаторов, пультов управления мультиплексоров, квадраторов, видеомагнитофонов, видеокамер, блоков питания и вспомогательного оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none">- проверка целостности и длительности записи видеоархивов;- проверка работоспособности приводов управления видеокамер;- проверка состояния разъемных, клеммных соединений;- проверка общей работоспособности системы;- протирка (промывка) экранов видеомониторов и защитных стекол на видеокамерах (при необходимости удаляются пыль с оптики видеокамер).	Ежемесячно (P1)
<p>Диагностика средств управления и контроль функционирования системы;</p> <ul style="list-style-type: none">- контроль уровня питающих напряжений на стационарных и выносных блоках питания;- контроль прохождения тестов в приемно-контрольных приборах и логических устройствах;- проверка на помехоустойчивости системы;- проверка электрического сопротивления кабельных линий;- контроль сопротивления изоляции электрических цепей	Ежеквартально (P2)